

## Акт

### по итогам внезапной проверки учреждений с круглосуточным пребыванием людей по соблюдению требований пожарной безопасности в государственном бюджетном учреждении «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

г. Балахна

27.03.2018г.

В соответствии с Поручением министра социальной политики Нижегородской области от 27.03.2018 года № 318-08-3406/18 «Об обеспечении пожарной безопасности учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей» комиссией в составе:

Т.И. Лобачева - заместитель директора УСЗН Балахнинского района;

Э.Б. Фролова - специалист первой категории сектора организационно- правовой и Работы УСЗН Балахнинского района;

М.В. Мамкичева – специалист 1 категории отдела социального обслуживания, социальных гарантий и социальных программ УСЗН Балахнинского района;

27.03.2018г. в 11.00 ч. была проведена внезапная проверка соблюдения требований пожарной безопасности сотрудниками ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

#### На момент проверки установлено:

1. Директор Л.В. Черенкевич и сотрудники учреждения находились на своих рабочих местах, воспитанники в жилых корпусах.

2. На момент проверки в жилом корпусе № 1 врачами Балахнинской ЦРБ проводилась диспансеризация детей.

3. В административном корпусе и мед. кабинете жилого корпуса № 1 установлены мониторы, с выводом изображения с камер видеонаблюдения территории учреждения.

4. Электрофонари в исправном состоянии, определено место их хранения.

5. Носилки для маломобильных воспитанников, огнетушители и ГДЗК были в наличии и исправны, АПЗ в исправном состоянии, пути эвакуации в здании соответствуют требованиям пожарной безопасности.

6. Персонал знает свои должностные обязанности в случае возникновения пожара, а также правила пользования огнетушителями и АПЗ.

7. На момент проверки:

- в одной из комнат учебного корпуса электрочайник стоял на пластмассовых кубиках, что недопустимо по нормам пожарной безопасности;

- дверь эвакуационного выхода учебного корпуса и одна из дверей эвакуационного выхода жилого корпуса № 2 открывались не полностью - мешала наледь;

- при осмотре эвакуационного выхода административного корпуса и котельной обнаружены окурки и пачки из-под сигарет, что противоречит приказу директора учреждения о запрете курения на всей территории учреждения.

#### Рекомендации по проверке:

- категорически не допускать курение на всей территории учреждения;

- убрать окурки и пачки из-под сигарет;

- для подключения к розетке электрочайника приобрести сетевой фильтр с удлинителем;

- крыльца эвакуационных выходов привести в надлежащее состояние – сколоть наледь для полного открытия дверей.

**Подписи проверяющих:**

Заместитель директора

Т.И. Лобачева

Специалист 1 категории

Э.Б. Фролова

Специалист 1 категории

М.В. Мамкичева

Со справкой о проверке ознакомлен «27» 03 2018 года

Директор ГБУ «ЗДДИ»

Л.В. Черенкевич