



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**  
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 434-17-70  
E-mail: [volok@gosnadzor.ru](mailto:volok@gosnadzor.ru), <http://www.volok.gosnadzor.ru>

606412, Нижегородская область,  
Балахнинский район, д. Рылово

(место составления акта)

“ 19 ” ноября 2019 г.

(дата составления акта)

15.00

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица**

№ Пр-1948/19/А/13

По адресу/адресам:

606412, Нижегородская область, Балахнинский район, д. Рылово

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 28 октября 2019 года № пр-1948/19, зам. руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Невוליной И.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов» ОГРН 1025201421453 ИНН 5244008998 юр.адрес: 606412, Нижегородская область, Балахнинский район, д. Рылово

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Наименование производственного отделения	Место нахождения производственного отделения
Государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов»	606412, Нижегородская область, Балахнинский район, д. Рылово

Дата и время проведения проверки:

“	”	г	с	час	мин.	до	час.	мин.
Продолжительность		г	с	час	мин.	до	час.	мин.
Продолжительность		г	с	час	мин.	до	час.	мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор



Черенкевич Л.В. 13.11.2019

10.00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Кудряшов Андрей Гурьевич

- старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Черенкевич Лариса Викторовна – директор Государственного бюджетного учреждения «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов» Приказ о назначении № 64 от 04.04.1990г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	Ответственному за электрохозяйство и его заместителю не присвоена IV группа по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора	П.1.2.3, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
2	С оперативно-ремонтным персоналом (электромонтер) не проведена обязательная форма	П. 1.4.5.2 ПТЭЭП	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых

	работы с персоналом: повторный инструктаж (1 раз в 6 мес.)		детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
3	Электротехническому персоналу (электромонтер) на момент проверки не проведена очередная проверка знаний	П.1.4.30 ПТЭЭП	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
4	В перечне перечень работ в электроустановках, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не отражены работы, выполняемые единолично и только в составе бригады, не указан порядок учета работ	П.1.2.2 ПТЭЭП П.8.1-8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ) введены Приказом МинТруда №328-М от 24.07.2013, зарегистрированы в МинЮсте 12.12.2013 №305932013, опубликованы 04.02.2014г.	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
5	На сборках, распределительных щитах, ЩО обновить знаки безопасности, наименования шкафов, надписи, указывающие назначение присоединений автоматических выключателей и УЗО	П.2.2.20 ПТЭЭП	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
6	Не составлены списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок	П.1.8.2 ПТЭЭП	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
7	Не пересмотрена схема электроснабжения РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции в части присоединения дизель-генераторной установки (ДГУ)	П.1.8.3 ПТЭЭП	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
8	Не разработана инструкция по обслуживанию и эксплуатации ДГУ	П. 3.3.9 ПТЭЭП	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
9	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений по объектам детского дома (Общие схемы электроснабжения)	П.1.8.2 ПТЭЭП	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
10	В должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство, внести обязанности в соответствии с ПТЭЭП.	ПТЭЭП п.1.2.6.	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
11		П.1.2.2 ПТЭЭП П.7.1.49 Правила	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат




	автоматически закрывающим гнезда розетки при вынутой вилке в боксе, в местах пребывания детей	устройства электроустановок седьмое издание	для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
12	Выполнить уравнивание потенциалов в зданиях детского дома в части: заземлить на вводе в здания металлические трубы коммуникаций (отопление, водоснабжение)	П.1.2.2 ПТЭЭП П.1.7.82 Правила устройства электроустановок седьмое издание	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
13	Не представлена ремонтная документация о проведенных работах и испытаниях на ТП (акты, ремонтный журнал, протоколы испытаний трансформатора, разрядников 6кВ, опорной изоляции ТП, протоколы сопротивления металлической связи между заземленными установками и заземляющим устройством	П.1.6.11, 1.6.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003)	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
14	По территории детского дома проходят Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4кВ с неизолированными проводами	П.1.2.2 ПТЭЭП П.2.4.95 Правила устройства электроустановок седьмое издание	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
15	Неизолированные провода воздушной линии электропередачи напряжением 6кВ к ТП проходят по территории детского дома (зона не выгорожена)	П.1.2.2 ПТЭЭП П.2.5.216 Правила устройства электроустановок седьмое издание	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.
16	Опора воздушной линии электропередачи у ТП имеет наклон	П.2.3.11 ПТЭЭП	ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов», Директор Черенкевич Л.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**  
 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица №пр-1948/19 от 28.10.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов» Черенкевич Л.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

“ 19 ” ноября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)